

## **CAPÍTULO V**

### **CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES**

#### **5.1 Conclusiones**

- El monto máximo de inversión social, para terminar y poner en operación el proyecto de colectores y subcolectores es de 2.14 millones de pesos de 1997.
- La terminación y puesta en operación del proyecto de construcción de la laguna de oxidación incurriría en costos sociales a valor actual de \$5.36 millones de septiembre de 1997.
- Para estar en condiciones de utilizar el agua tratada para la producción agrícola, se tendría que construir infraestructura de riego lo cual implica un proyecto independiente, y por tanto evaluarse por separado.

#### **5.2 Recomendaciones**

- Realizar los trabajos de estimación de los montos de obra ejecutados en los colectores y subcolectores, así como determinar su estado físico actual, para presupuestar la inversión requerida para terminar el proyecto.
- No terminar y poner en operación el proyecto de saneamiento de las aguas residuales de Tierra Colorada.
- Asignar recursos para realizar estudios en materia de agua potable, que identifiquen posibles soluciones a los problemas de abastecimiento que actualmente enfrenta la población de Tierra Colorada.

#### **5.3 Limitaciones**

Las estimaciones del grado de avance de los proyectos evaluados son aproximadas.